

嘉兴市秀洲区水利工程质量管理服务中心文件

秀洲区王江泾镇丁家浜圩区整治工程项目质量等级核备的意见

嘉兴市闻名市政管理有限公司：

根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令第 49 号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的要求，经对相关资料审核，并结合历次监督检查情况。核备意见如下：

秀洲区王江泾镇丁家浜圩区整治工程项目分 1 个单位工程， 11 个分部工程， 320 个单元工程，经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定及验收工作组评定，所含单元工程质量全部合格；施工中未发生质量事故；水工建筑物外观质量得分率 80.3%，堤防工程外观质量得分率 80.8%。单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；根据第三方检测报告，检测结果符合设计要求。同意该工程进行质量核备。

附表：

- 1、《秀洲区王江泾镇丁家浜圩区整治工程项目质量核备情况汇总表》；
- 2、单位工程施工质量评定表；
- 3、外观质量评定表。

嘉兴市秀洲区水利工程质量管理服务中心
二〇二二年五月二十三日



抄送：设计单位、监理单位、施工单位等参建单位、监督组成员

嘉兴市秀洲区水利工程质量管理服务中心 2022年5月23日印发

附表

秀洲区王江泾镇丁家浜圩区整治工程项目质量核备情况汇总表

单位工程	分部工程	单元工程数量	施工单位自评		监理单位复评		项目法人认定		验收工作组评定	质监机构核备意见	备注
			单元工程优良率 (%)	质量等级	单元工程优良率 (%)	质量等级	单元工程优良率 (%)	质量等级			
秀洲区王江泾镇丁家浜圩区整治工程项目	第一分部护岸	77	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第二分部护岸	54	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第三分部陈家村单闸	27	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第四分部高家浜单闸	31	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第六分部大坟头排涝站	14	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第七分部坝浜排涝站	14	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第八分部向阳桥港南闸站	14	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第九分部向阳桥港北闸站	38	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第十分部桥头港南闸站	14	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第十一部桥头港北闸站	36	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	
	第十二分部自动化	1	0	合格	0	合格	0	合格	合格	同意	